

Opisać obwody w tablicy i na wewnętrznej stronie drzwi ulokować schemat tablicy.

W tablicy zainstalować zamknięcie na klucz.

OCHRONA PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM - SZYBKIE WYŁĄCZENIE W UKŁADZIE TT plus zapewnienie II kl. ochronności również po otwarciu drzwi tablic

ZK - Złącze kablowe
TL - Tablica licznikowa
RG - Rozdzielnia Główna

Aktualny schemat zasilania rozdzielnicy **RI** dla potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Witold Krezek
uprawnienia budowlane do kierowanie robotami bez ograniczeń i do projektowania w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji i sieci elektrycznych nr ewid. 135/TBG/91
39-460 Nowa Dęba, ul. Jana Pawła II 30/21
PDK/IE/1381/01

Projektował: mgr inż. A.Gucwa	Nr upr. bud.: 187A/Tbg/94	Podpis:	Inwestor: Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie ul. M.Reja 7. 39-460 Nowa Dęba
Opracował: mgr inż. W.Kalicki	Nr upr. bud.: 170/TBG/93	Podpis:	Skala: -
Temat opracowania: Instalacje elektryczne wewnętrzne budynku Zespołu Szkół Nr1 w Nowej Dębie ul.M.Reja7			Tytuł/Nazwa: Schemat ideowy zasilania bud.: tablica TL+RG
			Stadium: Projekt budowlany; Data: 04.2005; Nr rys.: 10