A

13xSD-236

EW

A-B proj YDY 3x2.5mm² n/t w listwie

1.1

T1-2

a b

B

YDY3x2.5mm²
Instalacja dzwonkowa

5xLgY10mm² w RL37
z RG (parter)

5xLgY10mm² w RL37
z RG do TO-K (parter)

5xLgY10mm² w RL37
z TO-K do T1-K

Oświetlenie klatki
z parteru (TO-2)

1.27

SD-236

C

EW

rozcięcie instalacji oświetleniowej

1.29

6xSD-236

SD-236

1.30

S-023

1.32

1.28

T1-3

T1-K

S-023

1.33

2xSD-236

1.35

WP

3xK

6xK

K

1.31

WP

8 x SR236

1.34

3xSD-236

EW

1.36

3 x SR236

1.37

EW

8 x SR236

5xLgY10mm² w RL37
z RG do TO-K (parter)

5xLgY10mm² w RL37
z TO-K do T1-K

Pozostają do wykorzystania istniejące
korytka kablowe w pom. 1.31

Pozostają do wykorzystania istniejące
korytka kablowe w pom. 1.37

Plan rozcięcia instalacji oświetleniowej- I pietro rys.13

Witold Kozak
uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ewid. 1567/PO/11
33-469 Nowa Dęba, ul. Jana Pawła II 30/21